

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-048-14**

na výrobek:

**Dřevěné vnější dveře, typ EURO IV-92**

žadatel:

**AGÁT s.r.o.**

**Chuchelna 327, 513 01**

**IČ: 45536864**

výrobce:

**AGÁT s.r.o.**

**Chuchelna 327, 513 01**

**IČ: 45536864**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C2</b> - jednokřídlové typy dveří
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>2A</b> - jednokřídlové typy dveří
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	<b>npd</b>
Akustické vlastnosti	-	<b>npd</b>
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	<b><math>U_D = 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z jehličnatého řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer V (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z jehličnatého řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer V (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z jehličnatého řeziva s dveřní výplní $U_p=0,62 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> - jednokřídlové typy dveří

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-022-14 vydaného dne 29.08.2014 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-041-14 vydaného dne 21.10.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-047-14 vydaný dne 21.10.2014 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 21. října 2014**

**Platnost do: 21. října 2019**



# STV

**Ing. Miroslav Zapletal**  
vedoucí Zkušebny STV